



TOPNÁ VODA 65/50 C
280 kPa
ČSN 060830

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m ²	Ti	m ³	i	POZNÁMKA
101	Oficina	48,40	20 C	154,9	0,5	
102	Sklad	14,89	15 C	67,2	0,3	
103	Administrativní kout	6,62	20 C	---	0,3	
104	Kuchyně	8,09	20 C	25,9	0,5	
105	Laboratoř+umývárna	18,25	20 C	58,7	0,5	
106	Šatna	4,42	20 C	14,0	0,5	
107	Přijem	8,30	20 C	27,1	0,3	
108	Předsíňka	3,04	15 C	9,5	0,5	
109	Sprcha	1,41	24 C	4,6	2,0	
110	WC	1,44	15 C	4,6	2,0	
111	Zádveří	2,85	15 C	9,1	0,3	
Užitná plocha		117,71		375,6		

JAROSLAV HOBL
Dvořákova 34
35002 Chelč
IČO : 68806043
mobil : +42060246264
e-mail : j.hobl@seznam.cz

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	NAVRHL, KRESLIL
ING. MARTIN KROC	JAROSLAV HOBL
MÚ KYNŠPERK NAD OHŘÍ	ÚČEL : DOS + DSŘ
DATUM : 18 / 2025	KÚ : KYNŠPERK NAD OHŘÍ
INVESTOR	Město Kynšperk nad Ohří
JANA A. KOMENSKÉHO 221, 35751 KYNŠPERK NAD OHŘÍ	
STAVBA	LÉKÁRNA
REKONSTRUKCE PROSTORU	
st. p. č. 49/1	
Školní 587/5, Kynšperk nad Ohří	
Ústřední vytápění	
1 : 75	
č. VÝKRESU	01
PŮDORYS 1. NP	

LEGENDA VYTÁPĚNÍ:

- POTRUBÍ
Cu MĚDNÉ TRUBKY POLOTVRDE F25DLE DIN EN 1057 (ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR X TL. STĚNY)
Al POTRUBÍ PE-AL-PEX, PN10, ODOLNOST DO 95C (ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR X TL. STĚNY)
- IZOLACE
TBX IZOLAČNÍ POTRUBNÍ NÁVLEKY Z PĚNOVÉHO POLYETHYLENU (ZNAČENO VNITŘNÍ PRŮMĚR X TL. STĚNY)
PAC MINERÁLNÍ VLNÁ S AL FOJÍ V ROZMĚROVÉ ŘADĚ PRO Cu POTRUBÍ (ZNAČENO VNITŘNÍ PRŮMĚR X TL. STĚNY)
- RAD. VENTILY
MULTILUX 4-SET ŠROUBENÍ S VENTILEM PRO SPODNÍ STŘEDOVÉ PŘIPOJENÍ, UNIVERZÁLNÍ PROVEDENÍ
- ZNAČENÍ VENTILŮ
TYP ARMATURY/PROVEDENÍ/DIMENZE/NASTAVENÍ
PROVEDENÍ P=PRÍMĚ, R=ROHOVÉ, UP=ÚHLOVÉ PRAVÉ, UL==HLOVÉ LEVÉ, A=AXIÁLNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ ARMATUR VIZ TZ A SPECIFIKACE
- ARMATURY
VK VYPOLŠTĚCÍ KOHOUT, DIMENZE
AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL, DIMENZE
MĚŘÍCÍ ARMATURY DLE ZVÝKLOSTÍ
- OTOPNÁ TĚLESA
KOUPELNOVÉ ŽEBŘÍKY SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM
KOUPELNOVÉ ŽEBŘÍKY LZE INSTALOVAT I VE VARIANTĚ S EL. PATRONOU