



Město Nové Sedlo

Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo

Zadavatel:

Město Nové Sedlo
Masarykova 502
357 34 Nové Sedlo
IČ: 00259527

Ve věci: Žádost o vysvětlení zadávání dokumentace – odpověď

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Instalace fotovoltaické elektrárny na budově MěÚ Nové Sedlo**“ zadávanou mimo režim zákona č. zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek obdrželo město dne 3. 6. 2025 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Dobrý den, měl bych dotaz k zadávací dokumentaci. V PD jsou navrženy 2 ks 10 kW hybridních střídačů a jeden síťový střídač 30 kW. Chtěl bych se zeptat, jestli můžeme nabídnout 1 ks hybridní střídač 50 kW. Dále jsem Vás chtěl požádat o PD budovy, případně jen řezu. V technické zprávě se zmiňujete o pultové střeše, ale dle mapových podkladů má budova plochou střechu. Dále je rozpor mezi dokumentem technická zpráva a technická specifikace. Panely jsou zde uvedeny 400 Wp a 450 Wp, kapacita bateriového úložiště 33,6 kWh a 43,2 kWh. Děkuji za upřesnění

Odpověď:

Kapacita bateriového úložiště je i dle Žádosti o dotaci 43,2 kWh. Kapacita 33,6 kWh není platná.

U nabídky Vás poprosím o doložení nabídky se střídači 2+1. U dotazu k panelům záleží na druhu generátoru, ale přikláníme se k panelům 450 Wp.

Střecha na budově městského úřadu sice na mapách vypadá, že je plochá, ale má sklon do vnitřku budovy (max 5 % sklon).

Robert Zelenka - starosta