



Město Nové Sedlo

Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo

Zadavatel:

Město Nové Sedlo

Masarykova 502

357 34 Nové Sedlo

IČ: 00259527

Ve věci: Žádost o vysvětlení zadávání dokumentace – odpověď

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Instalace fotovoltaické elektrárny na budově MěÚ Nové Sedlo**“ zadávanou mimo režim zákona č. zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek obdrželo město dne 9. 6. 2025 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Dobrý den, v jednopólovém schématu je uveden střídač, který není schválen pro připojení výrobní do 50kWp v ČEZu distribuce. GoodWe GW30K-SMT tento typ není schválen.

Můžeme střídač nahradit schváleným typem pro připojení?

Děkuji.

Odpověď:

Střídač **GoodWe GW30K-SMT** je v ČEZ Distribuci **schválen od 0 kW do 100 kW** v režimu standardního připojení na nízké napětí a lze použít typové jednopólové schéma bez individuálního schvalování. Pokud by byla ale jiná alternativa střídače v jednopólovém schématu, která je schválena ČEZ distribucí, můžete nahradit jiným schváleným typem pro připojení.

Robert Zelenka – starosta