


KLIMATIZACE PŮDORYS STŘECHA



LEGENDA				
Stroje o zotřzení				
Ornament	Název	Typ	Ks	
J1	Klimatizační jednotka (systém 1,3,4,5 -3NP)	Ventilní klimatizační jednotka Panasonic U-4L2ER, 996080x370 (Vx50), el. parametry viz výřezy el. napájení, schéma voda, množství 10kg	4	
J2	Klimatizační jednotka (systém 2 -3NP)	Ventilní klimatizační jednotka Panasonic U-6L2ER, 996080x370 (Vx50), el. parametry viz výřezy el. napájení, schéma voda, množství 10kg	1	
J3	Klimatizační jednotka (2NP)	Ventilní klimatizační jednotka Panasonic U-10B2F28, 1840x180x1000 (Vx50), el. parametry viz výřezy el. napájení, schéma voda, množství 25kg	1	
J4	Klimatizační jednotka (VZT jednotka)	Ventilní klimatizační jednotka Panasonic U-10B2F28, 1840x180x1000 (Vx50), el. parametry viz výřezy el. napájení, schéma voda, množství 25kg	1	
Příruby				
Ornament	Název	Materiál	Ks	Poznámka
	Přírubě rozvodu chladiva	Cu, přetlakové potrubí pro rozvod chladiva, dimenze viz kóty		

Projektant:		Výkres:		Měřítko:	
Jedla Stěpál		Ing. Štěpán Dubský		A2	
Titul:		Ověřující projektant: Ing. Petr Stěpál		03/2025	
Město:		Město Habartov, ul. Přátelství 112, 359 07, Habartov		02/2025	
Stav:		Rekonstrukce budovy MÚJ Habartov		1:50	
Číslo:		Habartov		01.2.4-12	
Zám:		Zařízení pro vytápění a chlazení		1:50	
Zám:		Chlazení budovy střecha		1:50	