

Označení	Místnost
2.1.1	chodba
2.1.2	instalační šachta
2.1.3	výtah
2.1.4	schodiště
2.1.5	schodiště
2.1.6	chodba
2.1.7	výtah
Úřad města	
2.2.1	chodba
2.2.2	kancelář
2.2.3	kancelář
2.2.4	kancelář
2.2.5	kancelář
2.2.6	kancelář - sekretariát
2.2.7	kancelář - starosta
2.2.8a	předsíňka
2.2.8b	toaleta
2.2.9	zasedací místnost
2.2.10	kancelář
2.2.11	kancelář
2.2.12	kancelář
2.2.13	denní místnost
2.2.14	předsíň - ženy
2.2.15	toaleta
2.2.16	toaleta
2.2.17	předsíň - muži
2.2.18	toaleta
2.2.19	sprcha
2.2.20	kancelář
2.2.21	kancelář
2.2.22	kancelář-pokladna
2.2.23	pokladna
2.2.24	kancelář
2.2.25	úklid
2.2.26	stavební archiv
2.2.27	kancelář
2.2.28	kancelář
2.2.29	kancelář
2.2.30	servisovna
Policie ČR	
2.3.1	chodba
2.3.2	předsíňka
2.3.3	toaleta
2.3.4	sklad
2.3.5	úklid
2.3.6	archiv
2.3.7	kancelář
2.3.8	kancelář
2.3.9	denní místnost
2.3.10	předsíňka
2.3.11	toaleta
2.3.12	toaleta
2.3.13	sprcha
2.3.14	kancelář
2.3.15	chodba
2.3.16	kancelář
2.3.17	kancelář
2.3.18	kancelář
2.3.19	kancelář
2.3.20	sklad
2.3.21	kancelář
2.3.22	kancelář
2.3.23	kancelář
2.3.24	chodba


Značky, poznámky, zkratky:

↖ nucený odtah
↖ přirozený průstup vzduchu (podříznuté dveře nebo dvevní mřížka)

rozměry HR potrubí - vnitřní rozměr
HM - hygienické místnosti (WC, sprcha)
DN - vnitřní rozměr KR potrubí
PP - podzemní podlaží
NP - nadzemní podlaží
ZK - zpětná klapka s těsněním
CH - místnost s klimatizací

- potrubí vedeno v podhledu - volena max. velikost potrubí Ø200
- velikost průstupu - rozměr potrubí + min. 50 mm na každé straně
- v místech event. kolíží nebo tvarově náročných lze pevné potrubí nahradit pružným
- v případě potřeby lze změnit tvar potrubí s ohledem na zachování funkčnosti větrání

- prostory s okny - bez vzt.
- konce potrubí zasklepit
- v případě potřeby změny typu koncového prvku, např. z důvodu stavebního, možné provést, pouze zachovat funkčnost
- detaily a pohledy - na výkresech detaily

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS
Ing. Jiří Nový, projektant vzt., autorizovaný technik v oboru technologické zařízení staveb (č. 0301053) Adresa: U Koupaliště 1076, 363 01 Ostrov, IČ: 44670940, Kontakt: mobil: 721 439 075, e-mail: novy@centrum.cz, jiri.novy@projekt-vzduchotechnika.cz, Internet: www.projekt-vzduchotechnika.cz				Měřítko 1:50
ZAKÁZKA:	Rekonstrukce objektu MM Habartov		Výpracoval: Ing. J. Nový	 Pořadové číslo 6
ČÁST:	Vzduchotechnika		Počet A4 8x A4	
			Datum dokončení 02/2025	
OBSAH:	Návrh větrání 2NP			
OBJEDNATEL:	Město Habartov		Stupeň projektu DPS	
STAVEBNÍK:			Číslo archivní D.1.4.b.6	