ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ SYSTÉMU – 2NP









































Projekt			MU Habartov
Dodatečná náplň chladiva			11,26 kg
Model	Typ	Kód	Množ.
Dodatečná náplň chladiva R410A	Dodatečná náplň chladiva R410A		11,26 kg
U–16ME2E8	Venkovní jednotka		1
S–15MK2E5B	Nástěnná jednotka (MK2)		8
CZ–RWS3	Bezdrátový dálkový ovladač		1
CZ–RWS3	Bezdrátový dálkový ovladač		1
CZ–RWS3	Bezdrátový dálkový ovladač		1
CZ–RWS3	Bezdrátový dálkový ovladač		1
CZ–RWS3	Bezdrátový dálkový ovladač		1
S–28MK2E5B	Nástěnná jednotka (MK2)		4
CZ–RWS3	Bezdrátový dálkový ovladač		1
CZ–RWS3	Bezdrátový dálkový ovladač		1
S–45MK2E5B	Nástěnná jednotka (MK2)		1
CZ–RWS3	Bezdrátový dálkový ovladač		1
CZ–RWS3	Bezdrátový dálkový ovladač		1
CZ–RWS3	Bezdrátový dálkový ovladač		1
S–22MK2E5B	Nástěnná jednotka (MK2)		5
CZ–RWS3	Bezdrátový dálkový ovladač		1
S–36MK2E5B	Nástěnná jednotka (MK2)		1
CZ–RWS3	Bezdrátový dálkový ovladač		1
CZ–RWS3	Bezdrátový dálkový ovladač		1
CZ–RWS3	Bezdrátový dálkový ovladač		1
CZ–RWS3	Bezdrátový dálkový ovladač		1
CZ–RWS3	Bezdrátový dálkový ovladač		1
CZ–RWS3	Bezdrátový dálkový ovladač		1
CZ–RWS3	Bezdrátový dálkový ovladač		1
CZ–RWS3	Bezdrátový dálkový ovladač		1

Vypracoval : Jakub Stejskal	Vedoucí projektu : Ing. Šárka Dubská	Autorizace :	Paré :
Kreslil : Jakub Stejskal	Odpovědný projektant části ÚT : Pavel Stejskal AT		
Investor : Město Habartov, nám.Přátelství 112, 359 07, Habartov			
Stavba : Rekonstrukce budovy MÚ Habartov			
Lokalita : Habartov		Formát : 594x297	Datum : 032025
Část : Zařízení pro vytápění a chlazení		Stupeň: PDPS	Číslo zakázky : 0202025
Obsah : Elektrické napájení systému – 2NP		Měřítko : 1:50	Číslo přílohy : D.1.2.4–13