



Značky, poznámky, zkratky:

← nucený odtah
↺ přirozený průstup vzduchu (podfíznuté dveře nebo dveřní mřížka)

rozměry HR potrubí - vnitřní rozměr
HM - hygienické místnosti (WC, sprcha)
DN - vnitřní rozměr KR potrubí
PP - podzemní podlaží
NP - nadzemní podlaží
ZK - zpětná klapka s těsněním
CH - místnost s klimatizací

- potrubí vedeno v podhledu - volena max. velikost potrubí Ø200
- velikost prostupu - rozměr potrubí + min. 50 mm na každé straně
- v místech event. kolizí nebo tvarově náročných lze pevné potrubí nahradit pružným
- v případě potřeby lze změnit tvar potrubí s ohledem na zachování funkčnosti větrání

- prostory s okny - bez vzt.
- konce potrubí zaslepit
- v případě potřeby změny typu koncového prvku, např. z důvodu stavebního, možné provést, pouze zachovat funkčnost

INDEX	ZMĚNA	DATA	JMENO	PODPIS

Ing. Jiří Nový, projektant vzt., autorizovaný technik v oboru technologické zařízení staveb (č. 0301053) Adresa: U Koupaliště 1076, 363 01 Ostrov, IČ: 44670940, Kontakt: mobil: 721 439 075, e-mail: novy@centrum.cz, jiri.novy@projekt-vzduchotechnika.cz, Internet: www.projekt-vzduchotechnika.cz	Mřížka 1:50
ZAKÁZKA: Rekonstrukce objektu MM Habartov	Vypracoval: Ing. J. Nový
ČAST: Vzduchotechnika	Počet A4 8x A4
OBSAH: Detail větrání 2NP + 3NP	Datum dokončení 02/2025
OBJEDNATEL: Město Habartov	Stupeň projektu DPS
STAVEBNÍK:	Číslo archivu D.1.4.b.10