



Značky, poznámky, zkratky:

← nucený odtah
↖ přirozený průstup vzduchu (podříznuté dveře nebo dvevní mřížka)

rozměry HR potrubí - vnitřní rozměr
HM - hygienické místnosti (WC, sprcha)
DN - vnitřní rozměr KR potrubí
PP - podzemní podlaží
NP - nadzemní podlaží
ZK - zpětná klapka s těsněním
CH - místnost s klimatizací

- potrubí vedeno v podhledu - volena max. velikost potrubí Ø200
- velikost prostupu - rozměr potrubí + min. 50 mm na každé straně
- v místech event. kolizí nebo tvarově náročných lze pevné potrubí nahradit pružným
- v případě potřeby lze změnit tvar potrubí s ohledem na zachování funkčnosti větrání

• prostory s okny - bez vzt.
• konce potrubí zaslepit
• v případě potřeby změny typu koncového prvku, např. z důvodu stavebního, možné provést, pouze zachovat funkčnost

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMĚNO	PODPIS
Ing. Jiří Nový, projektant vzt. autorizovaný technik v oboru technologické zařízení staveb (č. 0301053) Adresa: U Koupaliště 1076, 363 01 Ostrov, IČ: 44670940, Kontakt: mobil: 721 439 075, e-mail: novy@centrum.cz, jiri.novy@projekt-vzduchotechnika.cz, Internet: www.projekt-vzduchotechnika.cz				Měřítko 1:50
ZAKÁZKA:	Rekonstrukce objektu MM Habartov		Vypracoval: Ing. J. Nový	
ČÁST:	Vzduchotechnika		Ploché A4 8x A4	
OBSAH:	Detail větrání 1PP + 1NP		Datum dokončení 02/2025	
			Stupeň projektu DPS	
			Číslo archivu D.1.4.b.9	