



Označení	Místnost
3.1.1	chodba a schodiště
3.1.2	instalační šachta
3.1.3	výtah
3.1.4	chodba
3.1.5	schodiště
3.1.6	chodba
3.1.7	výtah
3.1.7	instalační šachta
Dětský lékař	
3.2.1	čekařna
3.2.2	předsíňka
3.2.3	toaleta
3.2.4	úklid
3.2.5	předsíňka
3.2.6	toaleta
3.2.7	chodba
3.2.8	ordinace
3.2.9	denní místnost
3.2.10	šatna
3.2.11	ložie
Kanceláře úřadu města	
3.3.1	kancelář
3.3.2	kancelář
3.3.3	kancelář
3.3.4	předsíňka
3.3.5	toaleta
Obvodní lékař	
3.4.1	čekařna
3.4.2	klientská toaleta
3.4.3	úklid
3.4.4	sestra
3.4.5	odběry
3.4.6	ordinace
3.4.7	chodba
3.4.8	denní místnost
3.4.9	předsíňka
3.4.10	toaleta
3.4.11	ložie
3.4.12	ložie
Stomatologie	
3.5.1	příjem, čekařna
3.5.2	toaleta klientů
3.5.3	chodba
3.5.4	úklid
3.5.5	toaleta
3.5.6	předsíňka
3.5.7	ordinace 1
3.5.8	ordinace 2
3.5.9	denní místnost
3.5.10	šatna
3.5.11	umývárna/sprcha
3.5.12	ložie
Nájemní prostory	
3.6.1	chodba
3.6.2	úklid
3.6.3	předsíňka
3.6.4	toaleta
3.6.5	předsíňka
3.6.6	toaleta
3.6.7	denní místnost

Značky, poznámky, zkratky:

← nucený odtah  
↪ přirozený proud vzduchu (podříznuté dveře nebo dveřní mřížka)

rozměry HR potrubí - vnitřní rozměr  
HM - hygienické místnosti (WC, sprcha)  
DN - vnitřní rozměr KR potrubí  
PP - podzemní podlaží  
NP - nadzemní podlaží  
ZK - zpětná klapka s těsněním  
CH - místnost s klimatizací

- potrubí vedeno v pohledu - volena max. velikost potrubí Ø200
- velikost prostupu - rozměr potrubí + min. 50 mm na každé straně
- v místech event. kolizí nebo tvarově náročných lze pevné potrubí nahradit pružným
- v případě potřeby lze změnit tvar potrubí s ohledem na zachování funkčnosti větrání

- prostory s okny - bez vzt.
- konec potrubí zaslepit
- v případě potřeby změny typu koncového prvku, např. z důvodu stavebního, možné provést, pouze zachovat funkčnost
- detaily a pohledy - na výkresech detaily

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPS

Ing. Jiří Nový, projektant vzt, autorizovaný technik v oboru technické zařízení staveb (č. 0301053) Adresa: U Koupaliště 1076, 363 01 Ostrov, IČ: 44670940, Kontakt: mobil: 721 439 075, e-mail: novy@centrum.cz, jiri.novy@projekt-vzduchotechnika.cz, Internet: www.projekt-vzduchotechnika.cz		MM/ko 1:50
ZAKÁZKA: Rekonstrukce objektu MM Habartov	Vypracoval: Ing. J. Nový	Poradové číslo 7
ČÁST: Vzduchotechnika	Probet A4 8x A4	
OBSAH: Návrh větrání 3NP	Datum dokončení 02/2025	
OBJEDNATEL: Město Habartov	Stupeň projektu DPS	Číslo archivu D.1.4.b.7
STAVEBNÍK:		