

## KLIMATIZACE PŮDORYS 2NP



## AGENDA

označení	Název	Material	Isotop
Potrubií rozvodu chladiva		Cu předizolované potrubí pro rozvody chladu, dimenze viz kódy (potrubí řešeno pod stropní konstrukcí i v krytí listě)	
-----Kondenzát		Potrubií odvodu kondenzátu plastové ohebné trubice PE 16mm	

troje a zařízení

[illegible][illegible]

Pozn.: Potrubí rozvodů chladu bude vedeno pod stropní konstrukcí a bude vedeno při stěnách v krycí liště.  
Krycí lišta 80x60mm v provedení plast.