










OZN.:	SCHÉMA. ZOBRAZENÍ	POPIS	ROZMĚRY (v mm)	POČET	POZNÁMKA
1.		dveře hliníkové dvoukřídle otevíravé min. průchodná šířka při otevření hl. křídla bude 900 mm	1250/2100	1 ks	Vstupní dveře budou opatřeny ve v. 850 mm na obrácené straně závěsů dveří vodorovným madlem. Prosklené dveře, budou ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm, nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. $U_W = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
2.		okno plastové jednodílné otevíravé a vyklápěcí okno opatřeno vnitřním a venkovním parapetem	1250/900	1 ks	provedení s mikroventilací 4 polohy kliky $U_D = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
3.		okno plastové trojdílné otevíravé a vyklápěcí okno opatřeno vnitřním a venkovním parapetem	900/1950	2 ks	provedení s mikroventilací 4 polohy kliky $U_D = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
4.		okno plastové trojdílné otevíravé a vyklápěcí okno opatřeno vnitřním a venkovním parapetem	900/1700	2 ks	provedení s mikroventilací 4 polohy kliky $U_D = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
5.		okno plastové trojdílné otevíravé a vyklápěcí okno opatřeno vnitřním a venkovním parapetem	1000/1950	28 ks	provedení s mikroventilací 4 polohy kliky $U_D = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
6.		okno plastové dvoukřídle otevíravé a vyklápěcí okno opatřeno vnitřním a venkovním parapetem	1000/1500	8 ks	provedení s mikroventilací 4 polohy kliky $U_D = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
7.		okno plastové dvoukřídle otevíravé a vyklápěcí okno opatřeno vnitřním a venkovním parapetem	1500/1500	3 ks	provedení s mikroventilací 4 polohy kliky $U_D = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
8.		okno plastové jednodílné otevíravé a vyklápěcí okno opatřeno vnitřním a venkovním parapetem	500/1500	4 ks	provedení s mikroventilací 4 polohy kliky $U_D = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
9.		okno plastové trojdílné otevíravé a vyklápěcí okno opatřeno vnitřním a venkovním parapetem	700/1500	2 ks	provedení s mikroventilací 4 polohy kliky $U_D = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

Součinitel prostupu tepla nových dveří - $U_D=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
Součinitel prostupu tepla nových oken - $U_W=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
Pozn.: Před zahájením zateplovacích prací výplně otvorů
vyměřit do přesných rozměrů

CENTRA STAV s.r.o.				Zahradní 928 Horní Slavkov 357 31 mobil: 603 452 704 iČO: 25247107, DIČ: CZ25247107	
Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvína		Projektant: David Thol		Účel:	DPS
Objednatel: Město Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo				Datum:	04/2024
Kraj: Karlovarský, k.ú. Nové Sedlo u Lokte		MěÚ: Nové Sedlo		Č. zakázky	12/2024
Název akce: Regenerace bytového domu č.p. 133 Nové Sedlo SO 01 - Zateplení objektu				9	
Obsah: Výpis výplní otvorů - M 1:100					