



ROZVADĚČ R2 - VYTÁPĚNÍ A TUV



POZN.: ROZVADĚČE PRO SILNOPROUDÉ ZAŘÍZENÍ
ROZVADĚČ: ZAPUŠTĚNÝ S DVEŘMI A VNITŘNÍM KRYTEM
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1+N+PE stř. 50Hz, 230V /TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: IZOLACÍ, KRYTÍM,
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41ed.3
TYP: HAGER, FW 512 FT , 5x12M,
ROZMĚR: 406 x 992 x 110mm, 60M
KRYTÍ: IP 40
INSTALOVANÝ PŘÍKON: Pi = 3,60 kW
SOUDOBÝ PŘÍKON: Ps = 3,60 kW
KAŽDOU ŽILU OZNAČIT NÁVLAČKOU S ČÍSLEM OBVODU.
PŘÍVOD: ZHORA
VÝVODY: NAHORU

vypracoval: Drahomír Holoubek		odp. projektant: Drahomír Holoubek		HIP :	ING. JIŘÍ OBOZHNENKO	
podpis:		podpis:		podpis:		
kraj:	KARLOVARSKÝ	obec: JÁCHYMOV		stupeň:	DPZ/PDPS	
datum:	10/2024	zakázka č.: 240222		formát:	-	
investor:	MĚSTO JÁCHYMOV, NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 1, 362 51 JÁCHYMOV	měřtko:		-		
objednatel:	MĚSTO JÁCHYMOV, NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 1, 362 51 JÁCHYMOV	příloha č.:		D4.1.1		
název projektu :		autorizace:				
JÁCHYMOV		PARKOVIŠTĚ V ULICI MATHESIOVA				
SO(PS):	SO 701 VEŘEJNÉ WC		pare č.:			
část:	D4.1.2.5 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - SILNOPROUD					
příloha:	D4.1.2.5.8 - ROZVADĚČ R2					



OH PROJEKT s.r.o.
Školní 358/7, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role,
info@ohprojekt.cz

ROZVADĚČ R2 - VYTÁPĚNÍ A TUV

List 1 / 2

