


VÝVODY Z R1:
1-12 - NAPAJEČ AUTOMAT SPLACHOVAČE: UMYVADLA, PIS.
1-12.1 - JYTY 2 x 1 - WC-M UMYVADLO U1
1-12.2 - JYTY 2 x 1 - WC-Ž UMYVADLO U2
1-12.3 - JYTY 2 x 1 - WC-ZTP UMYVADLO U3
1-12.4 - JYTY 2 x 1 - WC-M PISOÁR P1

POZN.1:  
ROZVODNÁ SOUSTAVA. 3+N+PE stř. 50Hz, 400/230V / TN-S  
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:  
AUTOMAT.ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41-ed.3  
DOPLNĚNÁ ( ZVÝŠENÁ) OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:  
AUTOMAT.ODPOJENÍM OD ZDROJE A:  
1) PROUDOVÝM CHRÁNIČEM 30mA  
2) DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM  
3) BEZPEČNÝM NAPĚTÍM SELV  
VNĚJŠÍ VLIVY:VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
EL.INSTALACE: ROZVODY KABELY CYKY ULOŽENÝMI POD OMÍTKOU,  
NA LÁVKÁCH, VE ŽLBECH, V LIŠTÁCH A TR.PVC,

LEGENDA ZNAČEK:	
	VEDENÍ-SDRUŽENÁ TRASA: DRÁTĚNÉ ŽLABY MERKUR M2
	VEDENÍ NOUZOVÉ SIGNALIZACE J-Y(st)Y 3x2x0,8
	VEDENÍ SLABOPROUDU J-Y(st)Y 2x2x0,8
MA	MINCOVNÍ AUTOMAT- PATEBNÍ TERMINÁL PAD 12V, 18W, 3A,
EZ	EL.ZÁMEK S DEŘNÍM SPÍNAČEM PRO MINC. AUT.
VPU	DVEŘNÍ KONTAKT OD MINC.AUTOMATU
TR	NAPÁJECÍ ZDROJ PRO MINCOVNÍ AUTOMAT ZAC 1/50 , 230 / 12V, 50VA
NS	ZAŘÍZENÍ NOUZOVÉ SIGNALIAZACE
NS1	SIGNALIZACE: TRAFU: FLM 1000
NS2	SIGNALIZACE: KONTROLNÍ MODUL S ALARMEM: FEH 2001
NS3	SIGNALIZACE: SIGNÁLNÍ TLAČ.TAHOVÉ- SE ŠŤŮROU: FAP 3002
NS4	SIGNALIZACE: RESETOVACÍ TLAČ.: FAP 2001

vypracoval: Drahomír Holoubek	odp. projektant: Drahomír Holoubek	HIP : ING. JIŘÍ OBOZNENKO	 <b>OH PROJEKT s.r.o.</b> Školní 358/7, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role, info@ohprojekt.cz
podpis:	podpis:	podpis:	
kraj: KARLOVARSKÝ	obec: JÁCHYMOV	stupeň: DPZ/PDPS	
datum: 10/2024	zakázka č.: 240222 04 / 25	formát: -	
investor: MĚSTO JÁCHYMOV, NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 1, 362 51 JÁCHYMOV	měřitko: -		
objednatel: MĚSTO JÁCHYMOV, NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 1, 362 51 JÁCHYMOV	příloha č.: D4.1.1		
název projektu :  JÁCHYMOV PARKOVIŠTĚ V ULICI MATHESIOVA		autorizace:	
SO(PS): SO 701 VEŘEJNÉ WC		pare č.:	
část: D4.1.2.6 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ELEKTRONICKÁ.KOMUNIKACE			
příloha: D4.1.2.6.2 - PŮDORYS 1.NP			